


**СТМ ПЛЮС ООД**

тел./факс 02/868 05 11; моб. 0888 850 396

**АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ**

от вида С „СТМ-ПЛЮС“ при „СТМ-ПЛЮС“ ООД

 гр.София, жк„Дианабад“, ул.„Крум Кюляков“ №15А, Бизнес център, етаж 1, офис 2  
 тел./факс: 02/868 05 11, моб. тел.: 0888/850 396, e-mail: sofia\_stm@abv.bg

**Сертификат за акредитация БСА рег.№268 ОКС от 28.07.2016 год.**

Валиден до 28.07.2020 год., издаден от ИА БСА,

съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ**

№316/02.03.2018 год.

1. **КЛИЕНТ:** БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО, бул. „Драган Цанков“ №4, гр. София.  
(идентификация на клиента)
2. **ОБЕКТ:** Програмно-редакционна сграда на БНР, бул. „Драган Цанков“ №4, гр. София.  
(наименование на контролирания обект)
3. **КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:**
  - 3.1 Микроклимат /температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха/.
4. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ /ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО/ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ КОНТРОЛ:**
  - 4.1 Микроклиматът на работните места в програмно-редакционна сграда на БНР, бул. „Драган Цанков“ №4, гр. София, не съответства на изискванията на Наредба №РД-07-3 (ДВ бр.63/2014 год.) по параметрите за температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха.
5. **ПРИЛОЖЕНИЕ:**  
 Протокол №316 – ФФ/МК - 01/02.03.2018 год. – 4 стр.  
 е неразделна част от СЕРТИФИКАТА ЗА КОНТРОЛ – общо 5 страници.

Ръководител ОКС:

/инж. Деяна Тодорова/